



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024322307005975

认证委托人名称及地址  
PMV Automation AB  
Korta gatan 9, SE-171 54 Solna, Sweden

生产者名称及地址  
PMV Automation AB  
Korta gatan 9, SE-171 54 Solna, Sweden

生产企业名称及地址  
Unimet d.o.o  
Delfe Ivanic 51,21241 Kac,SERBIA

产品名称和系列、型号、规格  
数字定位器  
D3EN, D20EN, D22EN,APEX 9000N

产品标准和技术要求  
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。  
发证日期:2024年05月23日 有效期至:2029年05月22日

首次发证日期:2024年05月23日  
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322307005975

证书附页：第1页共2页

产品名称：  
数字定位器

型号规格：

D3EN *a b-c*

*a*表示连接件，可选代码为G、N和M；

*b*表示外壳，可选代码为U和E；

*c*与防爆无关。

D20EN *a b-c*

*a*表示连接件，可选代码为G、N和M；

*b*表示外壳，可选代码为U、R和S；

*c*与防爆无关。

D22EN *a b-c*

*a*表示连接件，可选代码为G、N和M；

*b*表示外壳，可选代码为U、R和S；

*c*与防爆无关。

APEX 9000N

*a b N c d-e*

*a*表示系列，可选代码为AX、AC和WC；

*b*表示型号，可选代码为90和92；

*c*表示连接件，可选代码为N或M；

*d*表示外壳，可选代码为U、R和S；

*e*与防爆无关。

防爆标志：

Ex db II B+H<sub>2</sub> T6 Gb, Ex tb III C T100°C Db

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI<sup>AS</sup>  
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322307005975

证书附页：第2页共2页

电气参数：

产品电气参数为28VDC，28mA

相关报告编号：

2024S17402-013605

使用条件：

1.特殊（限制）使用条件

1) 产品使用环境温度范围为：-20°C~+60°C（气体环境），-20°C~+80°C（粉尘环境）。

2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

2.外壳防护等级IP66。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIS  
Worldwide Access

批

准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司