



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307003286

证书附页：第1页 共2页

产品名称：  
数字定位器

型号规格：

D3EN *a b-c*

*a* 表示连接件，可选代码为 G、N 和 M；

*b* 表示外壳，可选代码为 U 和 E；

*c* 与防爆无关。

D20EN *a b-c*

*a* 表示连接件，可选代码为 G、N 和 M；

*b* 表示外壳，可选代码为 U、R 和 S；

*c* 与防爆无关。

D22EN *a b-c*

*a* 表示连接件，可选代码为 G、N 和 M；

*b* 表示外壳，可选代码为 U、R 和 S；

*c* 与防爆无关。

*a b N c d-e*

*a* 表示系列，可选代码为 AX、AC 和 WC；

*b* 表示型号，可选代码为 90 和 92；

*c* 表示连接件，可选代码为 N 或 M；

*d* 表示外壳，可选代码为 U、R 和 S；

*e* 与防爆无关。

防爆标志：

Ex db IIB+H<sub>2</sub> T6 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db

电气参数：

产品电气参数为 28VDC, 28mA

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITIIAS**  
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307003286

证书附页：第2页 共2页

相关报告编号：

2023S17402-011442、2020S17402-002384

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 产品使用环境温度范围为： $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ （气体环境）， $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ （粉尘环境）。

2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

2. 外壳防护等级 IP66。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITIIAS**  
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司